VEGA 42 ORIENTABLE SPOT

Encastré fixe, 9W max, 650Lm max

W 9 | 750 mA | SDCM 2 | L90 B10 50000h | IP 20 | CL3 | CE | RoHS

SPECIFICATIONS



Matière : Aluminium

Finition : RAL 9005, 9010, 9016, autre sur demande

Snoot basse luminance


3 réglages de hauteur


Rotation :360°/26°


Dimming : DALI, Casambi, 1/10V, DMX, autre sur demande

Poids : 250g

Réparable, disponibilité des pièces détachées 10 ans







CARACTERISTIQUES LUMINEUSES


Température de couleur : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, autre sur demande (1800, 2200, 2400, TW, RGBW...)

IRC : >90, autre sur demande (98*)

R9 : >50

Optique interchangeable : 4°*, 10°, 16°, 29°, 35°, autre sur demande

*En fonction du type de led




ACCESSOIRES (à commander séparément)

Grille nid d'abeille

Film : elliptique, déviateur

IP54 (vitre)

Outillage découpe plafond



INTEGRATION

☐ Trimless ☐ Collerette





AMBIANCE LUMIERE

65 Quai Blanqui 94140 ALFORTVILLE, France
Tel : +33(0) 1 43 68 45 22 / contact@ambiance-lumiere.com

VEGA 42 ORIENTABLE SPOT

Encastré fixe, 9W max, 650Lm max

Moteur optique	CCT	IRC	Tension led	Courant max	Puissance	Faisceaux	Flux à 3000K en sortie avec snoot	Efficacité Lm/W
AL	3000K	92	3V	900mA	2.7W	4°	200Lm	74
CE	3000K	92	12V	700mA	8.4W	10,3°	549Lm	65
CF	3000K	92	12V	700mA	8.4W	16.3°	574Lm	68
CG	3000K	92	12V	700mA	8.4W	31.1°	581Lm	69
CH	3000K	92	12V	700mA	8.4W	34.8°	577Lm	68

TECHNIQUE DE RACCORDEMENT

Alimentation sur driver à courant constant (à commander séparément)

Température de fonctionnement : -10°C/+40°C

Attention : ne Jamais raccorder le projecteur lorsque le driver est sous tension

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que le VEGA 42 est conforme :

- Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements

- Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007

A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :

NF EN 60598-1:2021 + A11:2022 / NF EN 60598-2-4:2018 / NF EN IEC 55015:2019 + A11:2020 / NF EN 61547:2009

NF EN 61000-3-2:2019 + A1:2021 / NF EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

Alfortville, le 06/10/2026

65 Quai Blanqui 94140 ALFORTVILLE, France
Tel : +33(0) 1 43 68 45 22 / contact@ambiance-lumiere.com