VEGA 54 FIXE

SPOT

Encastré fixe, 15W max, 1750Lm max

W 15 | 400 mA | SDCM 2 | L90 B10 50000h | IP 20 | CL3

SPECIFICATIONS



Matière : Aluminium


Finition : RAL 9005, 9010, 9016, autre sur demande

Snoot basse luminance

Dimming : DALI, Casambi, 1/10V, DMX, autre sur demande

Poids : 460g

Réparable, disponibilité des pièces détachées 10 ans



CARACTERISTIQUES LUMINEUSES

Température de couleur : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, autre sur demande (1800, 2200, 2400, TW, RGBW...)


IRC : >90, autre sur demande (98*)

R9 : >50

Optique interchangeable : 7°*, 28°, 36°, 46°, autre sur demande

*En fonction du type de led

ACCESSOIRES (à commander séparément)




Grille nid d'abeille

Film : elliptique, déviateur

IP54 (vitre)

Outillage découpe plafond



INTEGRATION

☐ Trimless ☐ Collerette




AMBIANCE LUMIERE

65 Quai Blanqui 94140 ALFORTVILLE, France
Tel : +33(0) 1 43 68 45 22 / contact@ambiance-lumiere.com

VEGA 54 FIXE SPOT

Encastré fixe, 15W max, 1750Lm max

Moteur optique	CCT	IRC	Tension led	Courant max	Puissance	Faisceaux	Flux à 3000K en sortie avec snoot	Efficacité Lm/W
CQ	3000K	92	12V	900mA	10.8W	7°	800Lm	74
GI	3000K	92	36V	400mA	14.4W	27.7°	1563Lm	108
GJ	3000K	92	36V	400mA	14.4W	36.5°	1508Lm	105
GK	3000K	92	36V	400mA	14.4W	46.4°	1452Lm	101



TECHNIQUE DE RACCORDEMENT

Alimentation sur driver à courant constant (à commander séparément)

Température de fonctionnement : -10°C/+40°C

Attention : ne Jamais raccorder le projecteur lorsque le driver est sous tension

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que le VEGA 54 est conforme :

- Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements

- Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007

A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :

NF EN 60598-1:2021 + A11:2022 / NF EN 60598-2-4:2018 / NF EN IEC 55015:2019 + A11:2020 / NF EN 61547:2009

NF EN 61000-3-2:2019 + A1:2021 / NF EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

Alfortville, le 06/10/2026

65 Quai Blanqui 94140 ALFORTVILLE, France
Tel : +33(0) 1 43 68 45 22 / contact@ambiance-lumiere.com